

四川永祥新材料有限公司

2018 年委托监测结果公示

监测日期	监测项目	监测点位	排放限制	监测结果
2018.8.30	PH	废水排口	6-9	7.48
	悬浮物	废水排口	70mg/L	8mg/L
	化学需氧量	废水排口	100mg/L	未检出(<4mg/L)
	五日生化需氧量	废水排口	20mg/L	未检出(<0.5mg/L)
	氨氮	废水排口	15mg/L	0.052mg/L
	总磷	废水排口	0.5mg/L	0.23mg/L